

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Гагарина, д. 60а, г. Липецк, Россия, 398002  
тел./факс: (0742) 27 00 76/ 27 73 43 E-mail: ocgsen@lipetsk.ru

ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/ 482501001

**Предписание  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

29.03.2021 г.

(дата составления предписания)

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк, ул. Гагарина, 60-а)  
(место выдачи предписания)

При осуществлении плановой проверки в отношении ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.Семенова-Тян-Шанского» г.Липецк, ул.Ленина, д.42

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование, адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)


Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Гридневой Надеждой Станиславовной.

(фамилия, имя отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

выявлены нарушения законодательства:

19.03.2021г. в 10-00 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.Семенова-Тян-Шанского» г.Липецк, ул.Салтыкова-Щедрина, д.141 ( учебный корпус №5, столовая). В учебном корпусе №5 покрытие мебели (столов и стульев) имеют дефекты и повреждения, в большинстве аудиторий корпуса №5 стены оклеены обоями, также установлено не своевременное проведение косметического ремонта в помещениях столовой: в производственных цехах столовой не соблюдаются санитарные требования к отделке и содержанию помещений, а именно: установлено, что стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, следы протекания; в столовой - косметический ремонт не проведен, в результате чего в овощном цехе на первом этаже стены и потолок покрыты краской, которая повреждена, облупилась; в технологическом коридоре стены и потолок в подтеках из-за течи канализации; в моечном отделении кухонной посуды на одной из стен покрытие повреждено, облицовочная плитка отбита; в административном помещении столовой потолочное покрытие повреждено из-за течи канализации. Профилактический текущий ремонт наружной поверхности стен холодильной сборно-разборной камеры не проведен, краска на входной двери повреждена. Стены и потолки в кухнях общежития, межэтажные холлы имеют дефекты и повреждения, следы протекания, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди учащихся, проживающих и питающихся и свидетельствует о нарушении санитарного законодательства:

ч.1 ст.24 Закона РФ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.,



СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

19.03.2021г. в 11-00 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» г.Липецк, ул.Салтыкова-Щедрина, д.141 нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений, а именно: при рассмотрении протокола результатов измерений физических факторов №И.19.1.197 от 19.03.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на рабочем месте зав.кабинетом № 110 параметры искусственной освещенности ниже предельно-допустимого уровня и составляет 165 лк, на рабочем столе преподавателя каб.№201 составляет 257 лк, рабочий стол (1 ряд от стены) составляет 84лк, рабочий стол (2 ряд)-центр 270 лк, рабочее место преподавателя каб. №214 составляет 194лк, рабочее место преподавателя ( с ПВЭМ) составляет 279 лк, каб. 221 рабочий стол преподавателя составляет 158лк, рабочий стол 1 ряд от стены стол №1 составляет 88лк, рабочий стол 2 ряд, стол №1 составляет 274лк, аудитория № 231 рабочий стол 1 ряд от стены стол №1 составляет 280 лк, рабочий стол 1 ряд стол №2 составляет 110лк, кабинет №222 рабочее место Лыткиной А.В. составляет 183 лк, при **норме 300лк**. Коэффициент пульсации не соответствует норме на рабочих местах: зав кабинетом №110 (35%), рабочий стол 1 ряд кабинет №108 (43%), рабочий стол 2 ряд (42%), рабочий сто 3 ряд (42%), рабочее место преподавателя кабинет №214 (39%), рабочее место ведущего документоведа (36%), рабочее место преподавателя ( с ПВЭМ) 37%, рабочий стол преподавателя кабинет №221 (31%), рабочий стол 1 ряд от стены стол №1(25%), рабочий стол 1 ряд от стены стол №3 (44%), рабочий стол ( 2 ряд) стол №1 (36%), рабочий стол 2 ряд стол №2 (38%), рабочий стол 2 ряд стол №6 (41%), аудитория № 231 рабочий стол 1 ряд от стены 1 стол (43%), 2 стол (46%), рабочий стол 2 ряд (44%), кабинет №222 рабочее место Отт Н.Г. с (ПВЭМ) (42%), рабочее место Косыгина Е.А.(с ПВЭМ) (45%), рабочее место Лыткиной А.В. (с ПВЭМ) (43%), кабинет №302 рабочее место документоведа Увричевой (с ПВЭМ) (44%), при норме 10%, с ПВЭМ 5%.

что не соответствует требованиям:

п.141, п.151 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(нормы законодательства (в т.ч. технических регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг), предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**предписываю:**

1. В срок до 15.12.2021г. Уровень искусственной освещенности и коэффициента пульсации на рабочих местах (в соответствии с протоколом №И.19.1.197 от 19.03.2021) в учебном корпусе №5 довести до нормируемого значения.
2. В срок до 15.12.2021г. Провести косметический ремонт (побелка стен в местах подтеков) в производственных цехах и технологическом коридоре базовой столовой (корпус №5).
3. В срок до 01.03.2023г. в учебных аудиториях 5-го корпуса (1-3 этаж) провести ремонт со сменой обоев на моющую поверхность, обеспечить учебные аудитории мебелью с моющей поверхностью (столами и стульями) без дефектов и повреждений.



Информацию о выполнении предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (г.Липецк, ул. Гагарина, 60-а) до 15.12.2021г., до 01.03.2023г.

(срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить орган государственного контроля (надзора) о выполнении предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.Семенова-Тян-Шанского»

(должность, фамилия, имя, (при наличии отчества) отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленные сроки законного предписания об устранении нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей влечет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(предупреждение лица, в отношении которого выдается предписание об административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства)

Ведущий специалист – эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по  
Липецкой области



(подпись)

Гриднева Надежда Станиславовна

Предписание может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня его вручения или получения в Арбитражном суде (физическими и юридическими лицами) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации) или в районном суде (должностными лицами и гражданами) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 254-255 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации).

(порядок и сроки обжалования предписания)

Получил 29.03.2021г. ректора ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет имени Семенова-Тян-Шанского» Федина Нина Владимировна.



(подпись)